

Service des eaux de Bourg-St-Pierre
Administration communale
1946 Bourg-St-Pierre



Entreprise N° : 33068/16756

Sion, le 30 septembre 2022

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 22-VS-36410

V 1



N° d'échantillon : 22-109120

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Bourg-St-Pierre, 1946 Bourg-St-Pierre

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Bourg-St-Pierre
Prélèvement du : 27.09.2022 à 07h00
Date arrivée : 27.09.2022
Effectué par : Monsieur Serge DARBELLAY, Fontainier

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Secteur : 728 - BOURG-ST-PIERRE PLUIE
Lieu de prélèvement : 0 - Fontaine double vers le clocher X : 582 127 Y : 88 669

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 88.00 CHF (Montant HT)

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0300-MOP	Conductivité électrique 20 °C	107 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH mesuré au laboratoire	7.7	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Dureté totale	5.6 °F		
VS-0305-MOP	Dureté carbonatée	4.3 °F		
VS-0306-MOP	Calcium	16.7 mg/l		
VS-0397-MOP	Ammonium	< 0.05 mg/L	max. 0.10 mg/l	Conforme
VS-0389-MOP	Chlorure	0.70 mg/l	max. 250.00 mg/l	Conforme
VS-0389-MOP	Sulfate	16.00 mg/l	M : max. 50.00 mg/l	
VS-0392-MOP	Nitrite	< 0.01 mg/L	max. 0.10 mg/l	Conforme
VS-0389-MOP	Nitrate	1.00 mg/l	max. 40.00 mg/l	Conforme
VS-0391-mop	Magnésium	3.00 mg/l		
VS-0391-mop	Sodium	0.70 mg/l	max. 200.00 mg/l	Conforme
VS-0391-mop	Potassium	0.60 mg/l	M : max. 5.00 mg/l	
VS-0556-MOP	Turbidité	non décelé	M : max. 1.0 UT/F	
VS-0325-MOP	Carbone organique total	< 0.5 mg/L	max. 2.0 mg/l	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 317.90 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Dr Patrick Furrer
Chimiste
Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Bourg-St-Pierre, Monsieur Serge DARBELLAY, 1946 Bourg-St-Pierre

